



Netz: 3 x 400V / 50Hz
(Absicherung bauseits)

Drehstromventilator
(2-stufig)

Temperaturregelung

Anmerkung:
Bei Betrieb ohne Temperaturregelung
bzw. Schaltuhr
Brücke zwischen RT - RT einlegen

Index	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für
1	Überarbeitung der Kabellängen	10.01.2006	Lohe		
2	Textkorrektur an Klemme [U2]	07.09.2011	Lohe		

(DE)	Datum	Name
Bearb.	24.09.2002	L.Lohe
Geprüft		
Norm		
Ursprung		
Ersatz für		

KAMPMAN
Genau mein Klima.
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Produktgruppe	1.96
Artikelnummer	196000030049
Typ	30049
MAT-Nummer	1017405
CAD	10024
Blatt	1 von 1

Bezeichnung	2-Stufen-Drehstromschalter Typ 30049, mit Raumthermostatanschluss, nur für Umluftanlagen	
Projektnummer		
Auftragsnummer		
Anlage:		
Ort:		