

Richtlinie VDI 6022 Blatt 1 – Herstellererklärung

Hiermit erklärt der Hersteller **Kampmann GmbH & Co. KG**

des Produkts **Katherm QK, Katherm QK nano**

dass die von ihm gelieferten Komponenten und Geräte die Hygieneanforderungen der VDI 6022 Blatt 1 (Ausgabe 2018-01) und Blatt 1.1 (Ausgabe 2024-07) erfüllen.

Der Unterzeichner besitzt die Qualifizierung der Kategorie A nach VDI 6022 Blatt 4.

Diese Erklärung bestätigt dabei insbesondere die Erfüllung der Anforderungen aus Tabelle 3 der VDI 6022 Blatt 1.1 (Ausgabe 2024-07) mit den laufenden Nummern:

- 2.0 Umfängliche Erfüllung der Anforderungen aus Abschnitt 4
- 2.1 Einhaltung der Forderungen hinsichtlich verwendeter Materialien aus Blatt 1
- 2.5 Beschaffenheit aller luftführenden Oberflächen
- 2.11 Ausschluss von Taupunktunterschreitung

Lingen, 09.07.2024



Marcel Rakers

Product Compliance Manager

Geprüft nach VDI 6022 Blatt 2 Kategorie A