



Einspeisung
Netz: 3 x 400V / 50Hz
(Absicherung bauseits)

Klappensteckmotor
(Auf/Zu)

Drehstromventilator
(2-stufig)

Frostmeldung
(bauseitig)

Frostschutzthermostat

Schaltuhr

Temperatur-
regelung

Anmerkung:

Bei Betrieb ohne Temperaturregelung
bzw. Schaltuhr
Brücke zwischen RT - RT einlegen

Bei Außenluftansaugung mit
Frostschutzeinrichtung muss
Brücke 3 - 4 entfernt werden

Index	Änderung	Datum	Name	Ersatz für
1	neues Gehäuse / neues Hauptschütz	01.12.2003	Lohe	
2	LED-Meldeleuchte gelb	19.03.2012	Lohe	

KAMPMAN
Genau mein Klima.
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Produktgruppe	1.96
Artikelnummer	196000030051
Typ	30051
MAT-Nummer	1070417
CAD	10122
Blatt	1 von 1

Bezeichnung	2-Stufen-Drehstromschalter Typ 30051, mit Raumthermostatanschluss
Projektnummer	
Auftragsnummer	
Anlage:	
Ort:	

COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !